



Handicaprådet

Social- og arbejdsmarkeds Sekretariat

Telefon +45 8915 1515

Sekretær for Handicaprådet

Herdis Kruse Bennedsgaard

Herdis.kruse.bennedsgaard@randers.dk

www.randers.dk

7. 04. 2026/ 00.22.04-P35-3-26

Høringssvar Handicaprådet dagsorden pkt. 8 – Ansøgning om dispensation fra gangbredde.

HR har på rådets ordinære møde den 18. marts 2026 behandlet sagen – Ansøgning om dispensation fra gangbredde, og har følgende bemærkninger om dispensation fra tilgængelighed bestemmelserne.

Ansøgningen var bilagt tegninger af eksisterende butikslokaler som ikke fyldestgørende gav HR forståelse for dispensationsansøgningen.

HR har kontaktet ansøgeren og efterfølgende besøgt forretningslokalerne og her konstateret, at den eksisterende fribredde på 1,05 m ikke grundet en trappekonstruktion i forretningen fra tilstødende sidebygning kan forøges.
I mødet deltog en kørestolsbruger.

Grundlæggende er det Rådets opfattelse, at alt nutids byggeri/ombygning skal etableres i overensstemmelse med gældende bygningsreglement og således blive tilgængelig for alle.

Men i forståelse for bygningens meget komplekse beskaffenhed og heraf meget særegne trappekonstruktion og ansøgers beskrevne forbedring af adgangen til handicaptoliet ved etablering af automatisk døråbner, er det sammenfattende rådets betragtning at dispensationen bør imødekommes.

Med venlig hilsen

Flemming Sørensen

Formand for Handicaprådet